



**Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o w Wadowicach
ul. Młyńska 110 34-100 Wadowice**

www.wpwik.com e-mail: sekretariat@wpwik.com NIP: 551-21-78-100
tel. 0 33 823 56 26 fax 0 33 823 46 38 Regon: 357017001
Konto bankowe: PEKAO S.A O/Wadowice 33 1240 4748 1111 0000 4875 8402

KRS: 0000095396

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 34 684 500,00 zł

WPWiK/ 2251 /2020 i WPWiK/ 2254 /2020

Wadowice, 29 grudnia 2020r.

Uczestnicy postępowania 2/WPWiK/PN/2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz przepompownią w Kleczy Dolnej przysiółek Pniaki”

Zamawiający, w na podstawie §10 pkt.7 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1. „Czy Zamawiający uzna spełnienie warunków SIWZ, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci PE wodociągowej”

Ad.1. Tak, Zamawiający uzna spełnienie warunków SIWZ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC min. fi 160 – fi 200, oraz rurociągów ciśnieniowych sieci wodociągowej z rur PE o średnicy min. fi63mm lub większej.
Zamawiający informuje, że Rozdział VII. pkt. 1. 2) ca) SIWZ oraz ogłoszenia pkt.VI ust.1. 2) ca) zostały zmienione.

Pyt.2. „Prosimy o dopuszczenie w ramach wykazania wiedzy i doświadczenia roboty polegającej na budowie kanalizacji tłocznej sanitarnej o średnicach od fi 50 mm. (bez ograniczenia do fi 90mm).
Zamawiający podając widełki od fi 63 - fi 90 mm ogranicza konkurencje poprzez ograniczenie możliwości składania ofert przez wykonawców posiadających doświadczenie przy budowie kanalizacji o większych średnicach. Pragniemy nadmienić, iż wykonanie prac związanym z budową kanalizacji o większej średnicy jest tożsame / równoznaczne a nawet wiąże się z większym nakładem pracy i sprzętu.”

Ad.2. Zamawiający nie dopuszcza w ramach wykazania wiedzy i doświadczenia robót polegających na zastosowaniu średnic mniejszych niż fi 63mm dla rurociągów ciśnieniowych sieci wodociągowej z rur PE lub kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rurociągów ciśnieniowych sieci wodociągowej z rur PE lub kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy min. fi 63mm lub większej.
Zamawiający informuje, że Rozdział VII. pkt. 1. 2) ca) SIWZ oraz ogłoszenia pkt.VI ust.1. 2) ca) zostały zmienione.

Prezes Zarządu


Jerzy Obstarczyk

Kokanika

Bella