



**Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o w Wadowicach  
ul. Młyńska 110 34-100 Wadowice**

www. wpwik.com e-mail: [sekretariat@wpwik.com](mailto:sekretariat@wpwik.com) NIP: 551-21-78-100  
tel. 0 33 823 56 26 fax 0 33 823 46 38 Regon: 357017001  
Konto bankowe: PEKAO S.A O/Wadowice 33 1240 4748 1111 0000 4875 8402

KRS: 0000095396

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Kapitał zakładowy: 34 684 500,00 zł

WPWiK/ 09 /2021

Wadowice, 05 stycznia 2021r.

**Uczestnicy postępowania 3/WPWiK/PN/2020  
„Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  
z oczyszczalni ścieków w Wadowicach”**

Zamawiający, w na podstawie §10 pkt.7 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt.1. „Czy istnieje możliwość zwiększenia wysokość wysypu?”

Ad.1. Zamawiający informuje, że przenośnik ślimakowy posiada wysokość zsyłu od poziomu terenu ok.3 m i nie można go zwiększyć. Natomiast ładowarka posiada wysokość wysypu 2690mm, dodatkowo posiadamy rampę zwiększającą możliwość wysypu ładowarki o ok. 1m.

Pyt.2. „Prosimy o podanie informacji na temat dziennego wytwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.”

Ad.2. Dziennie wytwarzamy ok.12 -13 ton osadu ściekowego, niezależnie od pory roku.  
Przerwa w produkcji osadu może nastąpić na skutek zaplanowanego remontu lub zaistnienia awarii prasy taśmowej.

Prezes Zarządu

Jerzy Obstarczyk