



Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Żywcu

DT/RW/20.04.2021

WPWIK Sp. z o.o. Wadowice

Wpł. dnia 20-04-2021

Nr 866

Poćpis

Żywiec, dnia 13.04.2021 r.

KR.ZUZ.5.4210.4.1.2021.MG

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), art. 35 ust. 3 pkt 1, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2021 r. **Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach, ul. Łyńska 110, 34-100 Wadowice**, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z rzeki Skawy istniejącym ujęciem brzegowym i infiltracyjno – drenażowym zlokalizowanym w Wadowicach i m. Jaroszowice, pow. wadowicki,

orzekam

1. Udzielam Wadowickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach, ul. Łyńska 110, 34-100 Wadowice pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z rzeki Skawy istniejącym ujęciem brzegowym i infiltracyjno – drenażowym, w łącznej ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\max/\text{sekundę}} &= 0.2 \text{ m}^3/\text{s}, \\ Q_{\max/\text{godzine}} &= 720.0 \text{ m}^3/\text{h}, \\ Q_{\text{śr}/\text{dobę}} &= 11000 \text{ m}^3/\text{d}, \\ Q_{\text{dopuszczalne}/\text{rok}} &= 4015000 \text{ m}^3/\text{rok}. \end{aligned}$$

Ujęcie typu brzegowego w km 22+460 rzeki Skawy zlokalizowanego na działce ewid. nr 3285/26 (obwód Wadowice – Jaroszowice) w Wadowicach, gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie a jego współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą:

$$\begin{aligned} X: 5526604.5 & & Y: 7392849.1 \end{aligned}$$

Ujęcie typu infiltracyjnego – drenażowego w km 22+360 – 22+570 rzeki Skawy, zlokalizowane na działce ewid. nr: 3285/26 (obwód Wadowice – Jaroszowice) i 3285/37 (obwód Jaroszowice) w gm. Wadowice, pow. wadowicki, woj. małopolskie, a jego współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 wynoszą:

$$\begin{aligned} - \text{początek:} & & X: 5526710.1 & & Y: 7392884.0 \\ - \text{koniec:} & & X: 5526490.1 & & Y: 7392854.2 \end{aligned}$$

- II. Warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki Uprawnionego w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

T. +48 (12) 628 41 32 • F. +48 (12) 628 41 75 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

1. Poniżej ujęcia wód zachowany zostanie przepływ nienaruszalny $Q_n = 1,42 \text{ m}^3/\text{s}$, a w przypadku wystąpienia przepływów niższych, zachowany zostanie przepływ równy dopływowi.
 2. Do monitorowania przepływu wód w Skawie, w tym przepływu nienaruszalnego wykorzystane zostaną dane dobowe o przepływach Skawy z posterunku wodowskazowego IMGW-PIB w Wadowicach. Dane te będą rejestrowane 1 raz dziennie. Po powstaniu elektrowni wodnej przepływ nienaruszalny będzie odczytywany na łacie wodowskazowej umieszczonej na stopniu wodnym.
 3. Wykonywać badania jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym co najmniej raz w roku i każdorazowo w wypadku wystąpienia wątpliwości, w zakresie przewidzianym w rozporządzeniu *Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
 4. Pobór wód z ujęcia będzie rejestrowany przez wodomierz umieszczonym w budynku Wirowych komór reakcji wraz z osadnikami pokoagulacyjnymi, na sieci wody surowej zasilającej SUW.
 5. Wykonywać systematyczne pomiary pobieranej wody oraz rejestrować wyniki w książce eksploatacyjnej ujęcia z częstotliwością 1 raz na dobę.
 6. Przekazywać do organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego sprawozdania z pomiarów ilości i jakości pobieranej wody przynajmniej 1 raz w roku.
 7. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym urządzenia przeznaczone do poboru wody i urządzenia kontrolno – pomiarowe.
 8. W przypadku awarii podjąć natychmiast działań zmierzające do jej usunięcia.
- III. Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną o którym mowa w pkt I niniejszej decyzji, udziela się **na okres 20 lat od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna.**
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Żywcu, w dnia 04.01.2021 r. wpłynął wniosek Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach, ul. Łyńska 110, 34-100 Wadowice, w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód powierzchniowych z rzeki Skawy istniejącym ujęciem brzegowym i infiltracyjno – drenażowym zlokalizowanym w m. Wadowice i m. Jaroszowice, pow. wadowicki.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego załączono:

1. operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna), opracowany w grudniu 2020 r. przez Pana Dominika Ogiegło,
2. dowód wniesienia opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
4. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5. wypis z rejestru gruntu,
6. wykaz ilości pobieranej wody z ujęcia SUW Wadowice z lat 2016-2019,
7. sprawozdanie z badań jakości wody nr SB/109716/10/2020 z dnia 20.10.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

T. +48 (12) 628 41 32 • F. +48 (12) 628 41 75 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych, zalicza się do usług wodnych, wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w art. 389 pkt 1. *Prawa wodnego*.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, zgodnie z treścią art. 61 *Kodeksu Postępowania administracyjnego*, pismem z dnia 28.01.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie zawiadomił Strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania oraz możliwości złożenia wniosków i uwag w sprawie. Informacje o wszczęciu postępowania w myśl art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne*, podano do publicznej wiadomości. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, co następuje:

Pobór wody z rzeki Skawy odbywa się ujęciem brzegowym i infiltracyjno – drenażowym w ramach pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Wadowickiego znak: WOŚ-62231/1/2007 z dnia 30.03.2007r, z terminem obowiązywania do dnia 25.04.2027 r. W związku z ubieganiem się o nowe pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie udzielone decyzją Starosty Wadowickiego zostanie wygaszone odrębną decyzją z dniem uprawomocnienia się nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Ujęcia posiadają strefę ochrony bezpośredniej i pośredniej utworzoną i ustanowioną Rozporządzeniem nr 1/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18 lipca 2012 r.

Woda z przedmiotowego ujęcia wykorzystywana jest dla potrzeb komunalnych mieszkańców powiatu wadowickiego. Według *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej* z dnia 29.08.2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2019, poz. 1747). Jakość wody w rzeki Skawy pod względem fizyko – chemicznym jest dobra i odpowiada wymaganiom kategorii A1, czyli jest to woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz dezynfekcji.

Pobór wód z ujęci będzie rejestrowany przez wodomierz umieszczonym w budynku Wirowych komór reakcji wraz z osadnikami pokoagulacyjnymi, na sieci wody surowej zasilającej SUW.

W załączonym operacie wodnoprawnym wykorzystano przepływy charakterystyczne rzeki Skawy dla posterunku wodowskazowego w Wadowicach $NNQ = 0,80 \text{ m}^3/\text{s}$, $SNQ = 1,87 \text{ m}^3/\text{s}$, $SSQ = 12,42 \text{ m}^3/\text{s}$. Zamieszczone zostały one w załączniku nr 3 do rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły.

Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane korzystanie z wód nie powinno naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911). Korzystanie z wód realizowane będzie na obszarze jednolitych części wód powierzchniowych PLRW200014213477 – Skawa od zapory zb. Świnna Poręba do Kleczanki bez Kleczanki. Charakteryzuje się dobrym stanem, zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest dobry potencjał ekologiczny (możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego - Skawa od Kleczanki do Zbiornika Świnna Poręba) i dobry stan chemiczny.

Teren objęty niniejszą decyzją zlokalizowany jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd 159 o kodzie europejskim PLGW 2000159 w regionie wodnym Górnej Wisły, która posiada dobrą ocenę stanu ilościowego i dobrą ocenę stanu chemicznego, niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Z przedłożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć negatywnie na stan ekologiczny wód w zakresie

hydromorfologii oraz na dotychczasowe formy użytkowania oraz jakość i ilość wód powierzchniowych i podziemnych.

Na podstawie zebranych materiałów stwierdzono, iż planowane zamierzenie nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu Górnej Wisły, określonych w rozporządzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz z dnia 10 października 2017 r., miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy a także ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, a także wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i ochrony przyrody.

Wobec powyższego nie stwierdzono przeszkód do udzielenia wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych i dlatego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od mniejszej decyzji służy, Stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie oświadczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Maria Wisińska-Kurz

Otrzymują:

1. *Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wadowicach, ul. Łyńska 110, 34-100 Wadowice,*
2. *Elektrownia wodna Maksymilian Materek, Wola Radziszowska 331, 32-053 Wola Radziszowska,*
3. *Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Stefana Batorego 2, 34-100 Wadowice,*
4. *PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,*
5. *Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej, ul. Żywiecka 11, 43-300 Bielsko-Biała,*
6. *ZUZ a/a.*

Ostateczną decyzję otrzymują:

1. *Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZ w Żywcu – na miejscu,*
2. *Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków.*

Zgodnie z art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r, poz. 310 ze zm.) za wydanie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 230,50 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych i pięćdziesiąt groszy).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Żywcu

ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Żywiec

T. +48 (12) 628 41 32 • F. +48 (12) 628 41 75 • E. zz-zywiec@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl