

Uczestnicy postępowania 2/WPWiK/PN/2024

- „Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Polna w Tomicach”

Zamawiający, na podstawie z §10 pkt. 7 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Wadowickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 1 „Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego, jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarach ”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego. W związku z tym zaktualizuje przedmiar, który niezwłocznie zostanie zamieszczony na stronie.

W związku z powyższym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 30.08.2024 r.

Prezes Zarządu


Jerzy Obstarczyk

